시 험 성 적 서

• 접수번호:2607160183 • 상호 또는 명칭:경주월드 스플레쉬어드벤처 • 접수일:2026년07월16일

시험구분	온천수	목 욕 장		수 영 장
		원 수	욕 조 수	

검 사 항 목	기 준					성적내용
	온 천 수	원 수	욕 조 수	수 영 장	수경시설	
색 도		5도이하				
탁 도		1.0NTU이하	1.6NTU이하	2.8NTU이하	4.0NTU이하	0.40
총 대 장 균 군	원수:불검출/100㎖ 욕조수:1/1㎖ 이하	불검출/100㎖			200개체이하/ 100㎖	
대 장 균 군			1/1㎖이하	10㎖ 5개중 양성이2개이하		불검출
과망간산칼륨 소비량		10㎎/ℓ이하	25㎎/ℓ이하	15㎎/ℓ이하		3.0
수소이온농도		5.8~8.6		5.8~8.6	5.8~8.6	7.8
유리잔류염소				0.4~2.0㎎/ℓ	0.4~4.0㎎/ℓ	0.6
판 정						적합

위 시험결과를 통지합니다.

2026년 07월 22일

경 주 시 보 건 소 장 

시 험 성 적 서

• 접수번호:2607160184 • 상호 또는 명칭: 경주월드 웨이브케년 • 접수일:2026년07월16일

시험구분	온천수	목 욕 장		수 영 장
		원 수	욕 조 수	유수풀

검 사 항 목	기 준					성적내용
	온 천 수	원 수	욕 조 수	수 영 장	수경시설	
색 도		5도이하				
탁 도		1.0NTU이하	1.6NTU이하	2.8NTU이하	4.0NTU이하	0.24
총 대 장 균 군	원수:불검출/100㎖ 욕조수:1/1㎖ 이하	불검출/100㎖			200개체이하/ 100㎖	
대 장 균 군			1/1㎖이하	10㎖ 5개중 양성이2개이하		불검출
과망간산칼륨 소비량		10㎎/ℓ이하	25㎎/ℓ이하	15㎎/ℓ이하		3.0
수소이온농도		5.8~8.6		5.8~8.6	5.8~8.6	7.6
유리잔류염소				0.4~2.0㎎/ℓ	0.4~4.0㎎/ℓ	0.6
판 정						적합

위 시험결과를 통지합니다.

2026년 07월 22일

경 주 시 보 건 소 장 경주시 보건소 장의인

시 험 성 적 서

• 접수번호:2607160185　　• 상호 또는 명칭: 경주월드 레저풀　　• 접수일:2026년07월16일

시험구분	온천수	목 욕 장		수 영 장
		원 수	욕 조 수	

검 사 항 목	기 준					성적내용
	온 천 수	원 수	욕 조 수	수 영 장	수경시설	
색 도		5도이하				
탁 도		1.0NTU이하	1.6NTU이하	2.8NTU이하	4.0NTU이하	0.29
총 대 장 균 군	원수:불검출/100㎖ 욕조수:1/1㎖ 이하	불검출/100㎖			200개체이하/ 100㎖	
대 장 균 군			1/1㎖이하	10㎖ 5개중 양성이2개이하		불검출
과망간산칼륨 소비량		10㎎/ℓ이하	25㎎/ℓ이하	15㎎/ℓ이하		3.0
수소이온농도		5.8~8.6		5.8~8.6	5.8~8.6	7.5
유리잔류염소				0.4~2.0㎎/ℓ	0.4~4.0㎎/ℓ	0.6
판 정						적합

위 시험결과를 통지합니다.

2026년　07월　22일

경 주 시 보 건 소 장

시 험 성 적 서

• 접수번호:2607160186　　• 상호 또는 명칭: 경주월드 스파풀　　• 접수일:2026년07월16일

시험구분	온천수	목 욕 장		수 영 장
		원 수	욕 조 수	팜스프링

검 사 항 목	기 준					성적내용
	온 천 수	원 수	욕 조 수	수 영 장	수경시설	
색 도		5도이하				
탁 도		1.0NTU이하	1.6NTU이하	2.8NTU이하	4.0NTU이하	0.62
총 대 장 균 군	원수:불검출/100㎖ 욕조수:1/1㎖ 이하	불검출/100㎖			200개체이하/100㎖	
대 장 균 군			1/1㎖이하	10㎖ 5개중 양성이2개이하		불검출
과망간산칼륨 소비량		10㎎/ℓ이하	25㎎/ℓ이하	15㎎/ℓ이하		3.5
수소이온농도		5.8~8.6		5.8~8.6	5.8~8.6	7.9
유리잔류염소				0.4~2.0㎎/ℓ	0.4~4.0㎎/ℓ	0.6
판 정						적합

위 시험결과를 통지합니다.

2026년　07월　22일

경 주 시 보 건 소 장

경주시보건소장인

시 험 성 적 서

• 접수번호:2607160187　　• 상호 또는 명칭: 경주월드 파도풀　　• 접수일:2026년07월16일

시험구분	온천수	목 욕 장		수 영 장
		원 수	욕 조 수	산타모니카 비치

검 사 항 목	기 준					성적내용
	온 천 수	원 수	욕 조 수	수 영 장	수경시설	
색 도		5도이하				
탁 도		1.0NTU이하	1.6NTU이하	2.8NTU이하	4.0NTU이하	0.36
총 대 장 균 군	원수:불검출/100㎖ 욕조수:1/1㎖ 이하	불검출/100㎖			200개체이하/100㎖	
대 장 균 군			1/1㎖이하	10㎖ 5개중 양성이2개이하		불검출
과망간산칼륨 소비량		10㎎/ℓ이하	25㎎/ℓ이하	15㎎/ℓ이하		3.0
수소이온농도		5.8~8.6		5.8~8.6	5.8~8.6	7.7
유리잔류염소				0.4~2.0㎎/ℓ	0.4~4.0㎎/ℓ	0.6
판 정						적합

위 시험결과를 통지합니다.

2026년　07월　22일

경 주 시 보 건 소 장 경주시보건소장의인

시 험 성 적 서

• 접수번호:2607160188　　• 상호 또는 명칭: 경주월드 착지풀　　• 접수일:2026년07월16일

시험구분	온천수	목 욕 장		수 영 장
		원 수	욕 조 수	

검 사 항 목	기 준					성적내용
	온 천 수	원 수	욕 조 수	수 영 장	수경시설	
색 도		5도이하				
탁 도		1.0NTU이하	1.6NTU이하	2.8NTU이하	4.0NTU이하	0.27
총 대 장 균 군	원수:불검출/100㎖ 욕조수:1/1㎖ 이하	불검출/100㎖			200개체이하/ 100㎖	
대 장 균 군			1/1㎖이하	10㎖ 5개중 양성이2개이하		불검출
과망간산칼륨 소비량		10㎎/ℓ이하	25㎎/ℓ이하	15㎎/ℓ이하		3.0
수소이온농도		5.8~8.6		5.8~8.6	5.8~8.6	7.7
유리잔류염소				0.4~2.0㎎/ℓ	0.4~4.0㎎/ℓ	0.6
판 정						적합

위 시험결과를 통지합니다.

2026년　07월　22일

경 주 시 보 건 소 장

경주시 보건소 장의인